

Фізична особа-підприємець

Белов Ігор Анатолійович

25006 м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2, офіс 315

E-mail: fopbelovproekt@gmail.com



Експертний звіт

про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності
стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного
університету імені Володимира Винниченка
по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький

Замовник: Центральноукраїнський державний
університет імені Володимира Винниченка

Кропивницький 2022

Фізична особа-підприємець
Белов Ігор Анатолійович
25006 м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2, офіс 315
E-mail: fopbelovproekt@gmail.com

Експертний звіт

про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності
стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного
університету імені Володимира Винниченка
по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький

Б/61/2022-ЕЗ

Експерт



І.А. Белов

2022

Фізична особа-підприємець

Белов Ігор Анатолійович

25006 м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2, офіс 315

E-mail: fopbelovproekt@gmail.com

Право на виконання робіт підтверджено кваліфікаційним сертифікатом серії АЕ №002605, який був виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 17.07.2013 року та свідоцтва проходження підвищення кваліфікації №8434264 від 22 листопада 2018 року.

Технічне обстеження виконано згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанови щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану», яка прийнята на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.07.2016 р. №213, чинна з 2017-04-01 по теперішній час.


Експерт



І.А. Белов

1. Зміст

1. Зміст
2. Експертний звіт про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький.
 - 2.1 Загальна частина.
 - 2.2 Архітектурно-планувальні та конструктивні рушення;
 - 2.3 Результати обстеження;
 - 2.4 Висновки та рекомендації.
3. Додаток №1
Ситуаційна схема (Google);
Додаток №2
Фотофіксація;
Додаток №3
Кваліфікаційний сертифікат;
Свідотство проходження підвищення кваліфікації.

ізм	Кол	Лист	№	Підпис	Дата	Експертний звіт про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка, по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький.		
						Стадія	Лист	Листів
						ЕЗ	1	5
Викон.	Белов І.А.					Експертний звіт про обстеження		
						ФОП Белов І.А.		

2. Експертний звіт про обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький

2.1. Загальна частина.

Експертом з технічного обстеження Беловим І.А., в присутності замовника, 02.11.2022 р. виконано обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності стадіону навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький.

Мета обстеження – встановити технічний стан будівельних конструкцій та в цілому експлуатаційну придатність стадіону для можливості його надійного та безпечного використання за призначенням, з урахуванням діючих нормативних потреб (ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд») доступності, зручності та безпеки осіб з інвалідністю, згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №327 від 30 листопада 2018 р.

Обстеження стадіону виконувалося в межах закріпленої за університетом земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Велика Пермська,3. Технічний стан будівельних конструкцій стадіону та його експлуатаційна придатність оцінювались за даними натурних обстежень, які виконувались візуально, а також, необхідних обмірів з фотофіксацією.

Проектна та виконавча документація замовником не надана через її відсутність.

2.2. Архітектурно-планувальні та конструктивні рушення.

За призначенням фізкультурно-спортивна споруда (стадіон) відноситься до навчально-тренувальних та спортивно-виховних споруд, тобто, має відповідну кількість місць для глядачів (трибуну).

Трибуна розташована поздовж футбольного поля, зі сторони, яка виходить на вул. Велика Пермська і розрахована на 500 стаціонарних місць.

Трибуна представляє собою монолітну залізобетонну конструкцію шириною 4,36 м та довжиною 107,20 м, обладнана двома рядами стаціонарних місць для глядачів, які розміщено в різних рівнях по висоті та чотирма нішами для розміщення в них маломобільних глядачів на крісло-колясках. Відстань між нішами 22,00 м, між нішами розміщено сходи для підйому на трибуни.

Передня частина трибуни відгороджена від футбольного поля металевою огорожею. Попереду трибуни виконано пішохідну доріжку шириною 1,0

						Б/61/2022 - Експертний звіт	Лист
Изм.	Кілк.	Лист	№док	Підп.	Дата		

м, до неї примикає бігова доріжка шириною 6,0 м, яка, безпосередньо, межує з трав'яною поверхнею футбольного поля.

Згідно ДСТУ 8855:2019 "Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд" - клас наслідків стадіону з трибуною на 500 глядачів - СС-2;

2.3 Результати обстеження

Обстеженням встановлено, що біля навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка по вул. Велика Пермська, 3 у м. Кропивницький розташовано футбольний стадіон для підготовки майбутніх фахівців, які навчаються на фізкультурному факультеті.

Стадіон передбачено для провадження змагань з легкої атлетики та, безпосередньо, футболу, на яких приймають участь крім звичайних спортсменів і параолімпійські команди. З цього приводу стадіон пристосовано для зручного, безперешкодного пересування спортсменів, які змагаються, а також для можливості маломобільних груп населення зручно дивитися за проведенням тренувань та різних спортивних змагань. Для цього, по поздовжній стороні спортивної арени, за її межами, передбачено відкриту трибуну зі стаціонарними місцями для глядачів. Місця з'єднані між собою у два ряди з глибиною ряду 0,80 м. Ширина місця для сидіння 0,45 м.

Для інвалідів, що пересуваються на крісло-колясках в межах глядацької трибуни передбачено окремі місця в її нижній частині (в першому ряду). В залізобетонній конструкції трибуни виконано спеціальні ніші шириною від 2,5 до 4,8 м і глибиною 1,70 м. В нішах місця для інвалідів не облаштовано, їх роль виконують крісло-коляски (*дивись фото №4;5;6*)

Згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» ширина під'їздів інвалідів до своїх місць необхідно приймати не менше 0,90 м, а за необхідністю повороту крісло-коляски на 90⁰ – не менше 1,30 м. Розмір кожного місця приймається виходячи із ширини 0,90 м і довжини 0,50 м.

Таким чином, у запроваджених нішах можливе розміщення до 3 (трьох) осіб з інвалідністю на крісло-колясках. Поздовж глядацької трибуни передбачено чотири таких ніш, які знаходяться одна від одної на відстані 22,0 м. Кількість місць для інвалідів визначається з розрахунку: одне місце на кожні 300 місць для звичайних глядачів але не менше чотирьох.


Так, як повне заповнення глядацької трибуни на стаціонарних місцях (без урахування стоячих місць) складає 500 осіб, то необхідна кількість місць для інвалідів повинна бути не менше ніж 4 місця.

Існуюча трибуна стадіону має чотири ніші, в яких можуть розміститися по три особи з інвалідністю, загальна кількість маломобільних глядачів на крісло-колясках становить 12 осіб, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

						Б/61/2022 - Експертний звіт	Лист
Изм.	Кільк.	Лист	№док	Підп.	Дата		

СИТУАЦІЙНА СХЕМА

(стадіон навчального корпусу №2 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка по вул. Велика Пермська,3)



						Б/61/2022 - Експертний звіт	Лист
Изм.	Кілк.	Лист	Лодок	Підп.	Дата		



ФОТО №1



ФОТО №2

Изм.	Кільк.	Лист	№ док	Підп.	Дата



ФОТО №3



ФОТО №4

Изм.	Кілк.	Лист	№док	Підп.	Дата

Б/61/2022 - Експертний звіт

Лист



ФОТО №5




ФОТО №6

						Б/61/2022 - Експертний звіт	Лист
Изм.	Кільк.	Лист	№док	Підп.	Дата		



ФОТО №7



ФОТО №8

Изм.	Кілк.	Лист	№док	Підп.	Дата

Б/61/2022 - Експертний звіт

Лист



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 002605

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Белов Ігор Анатолійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії від 16.07.2013 № 34, затвердженням президією Комісії 17.07.2013 № 34-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 17.07 20 13 року за № 2488.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі: 17.07 20 13 року



Голова (підпис) Атестаційної комісії

[Handwritten signature]
(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

[Handwritten signature]
Експерт
Регістраційний № 2488
Белов Ігор Анатолійович



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Учбовий центр експертів будівельної галузі"

Свідоцтво

№ 8434264

Видано про те, що

Белов Ігор Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛЮВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

22 листопада 2018 р.

С.І. Бубирьова

